

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 16 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 255/23), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 април 2024 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Исни Мустафи од с. Доброште, Теарце УП2 09-17/24 од 16 јануари 2024 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-782 од 27 јули 2023 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-782 од 27 јули 2023 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување
3. Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје целсоно да ја утврди фактичката состојба и да донесе соодветно Решение согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

Образложение

Исни Мустафи од с. Доброште, Теарце до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-17/24 од 16 јануари 2024 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-782 од 27 јули 2023 година на КЕЦ Тетово, издадено поради незапазени минимални безбедносни растојанија од објект до далекувод.

Жалителот потенцира дека во близина има објекти кои се приклучени на електродистрибутивната мрежа.

Според Електродистрибуција - предметниот објект ги нарушува безбедносните растојанија за нисконапонска мрежа со што се загрозува сигурноста во снабдувањето на останатите корисници и безбедноста на луѓето во околината. Потребно да се поднесе барање за дислокација на нисконапонска мрежа во група за одржување – Гр.3. Барателот Исни Мустафи има поднесено барање за нов приклучок согласно со документите во прилог. При увид на терен констатирано е дека е дислоцирана НН мрежа која поминува над ново изградениот објект. Дислокацијата не е направена од страна на ЕВН.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 20 февруари 2024 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-17/24 од 16 јануари 2024 година со прилог:
 - Приговараното Решение
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од ЕВН од 1 февруари 2024 година со прилог:
 - БСП-1 образец
 - Имотен лист
 - Слики пред и по демонтажа на спорниот столб
 - Мислење за добивање на одобрение за градба
 - Одобрение за градба
 - GIS скица

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, имајќи го предвид фактот дека, како што наведува Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, при увид на терен констатирано е дека е дислоцирана нисконапонската мрежа која поминувала над ново изградениот објект, може да се утврди дека не се нарушени минималните безбедносни растојанија потребни за реализација на приклучок.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19 и 236/22) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и во согласност со пропишаниот квалитет.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–17/24
15 април 2024 година

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и
услуги за управување со комунален отпад на
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски