

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (13) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 16 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 255/23), Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 април 2024 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Томислав Јулоски од с. Радожда, Струга УП2 09-08/24 од 11 јануари 2024 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-671 од 20 декември 2023 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-671 од 20 декември 2023 година СЕ ПОНИШТУВА.
3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје да изработи нова пресметка за трошоци согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Томислав Јулоски од с. Радожда, Струга до Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-08/24 од 11 јануари 2024 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-671 од 20 декември 2023 година на КЕЦ Струга, против висината на трошокот за приклучок, 89.418,00 денари за 11kW.

Објектот на жалителот се наоѓа на иста локација за која се поднесени повеќе Приговори од соседите.

Жалителот потенцира дека бара да не се пресметуваат трошоци за претходно изградена мрежа и трафостаница. Потенцира и дека нисконапонската мрежа, разводен ормар и трафостаница постојат на 30 метри од парцелата.

Според Електродистрибуција - во доставената документација покрај имотниот лист ја нема потребната документација потребна за приклучок, туку има "Потврда за поставување на пумпа" издадена од Општина Струга. Нема урбанистичко-планска документација за тоа подрачје.

Согласно на доставената документација како и сите останати баратели во оваа област кои се со слична документација, ова барање е третирано како нестандартен приклучок бидејќи се работи за објект кој се наоѓа во зона вон плански опфат односно нема детален урбанистички план.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 28 февруари 2024 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор од ЕВН УП2 09-08/24 од 11 јануари 2024 година со прилог:  
-Полномошно од жалителот за Адвокат Ацо Трца од Струга

- Барање од сопственици и инвеститори во с. Радожда, поднесено до КЕЦ Струга
  - Пресметка на надоместок за приклучување на корисник на дистрибутивна мрежа преку нестандартен приклучок
  - GIS скица
  - Приговараното Решение
  - Барање за согласност за приклучок
  - Приговор
  - Имотен лист
  - Еднополна шема
2. Дополнителни докази од ЕВН од 16 јануари 2024 година со прилог:
- Техничко образложение за предвидената инвестиција
  - Спецификации на трошоци

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Согласно член 93 став (2) од Законот за енергетика (Службен весник на РМ бр. 96/18 и Службен весник на РСМ бр. 96/19 и 236/22) операторот на електродистрибутивниот систем е одговорен за одржување, надградување и проширување на електродистрибутивната мрежа како и за функционирање на електродистрибутивниот систем и е должен да обезбеди негово поврзување со електропреносниот систем.

Согласно став (3) точка 2) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да обезбеди сигурна, безбедна и квалитетна дистрибуција и испорака на електрична енергија преку електродистрибутивниот систем со којшто управува, на недискриминаторен и транспарентен начин, и во согласност со пропишаниот квалитет.

Согласно став (3) точка 3) од истиот член, операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со овој закон и прописите и правилата донесени врз основа на овој закон, е должен да ги приклучи производителите и потрошувачите на електродистрибутивниот систем со кој управува во економско-технички оптимални точки, како и да овозможи пристап на трета страна за користење на електродистрибутивниот систем

Имајќи го предвид горенаведеното, како и фактот дека пресметката не е изработена согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–08/24  
18 април 2024 година

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и  
услуги за управување со комунален отпад на  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски